



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년11월04일 토요일	덕송정수장	0.07	0.07	0.07	0.58	0.88	0.44	7.36	7.36	7.35	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.10	0.07	0.63	0.90	0.46	7.83	7.85	7.82	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.03	0.03	0.65	0.89	0.52	7.80	7.81	7.79	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.08	0.08	0.32	0.38	0.26	7.92	7.93	7.91	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.16	0.17	0.16	0.51	0.88	0.39	6.77	6.79	6.76	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.44	0.59	0.30	8.14	8.15	8.14	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.10	0.09	0.63	0.69	0.57	7.60	7.63	7.58	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.09	0.09	0.08	0.43	0.45	0.40	7.86	7.88	7.84	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.64	0.80	0.54	8.09	8.10	8.08	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.16	0.25	0.34	0.20	7.63	7.69	7.52	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.10	0.11	0.10	0.39	0.42	0.35	7.21	7.54	7.05	1	없음	없음	적합