



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년10월07일 토요일	덕송정수장	0.05	0.07	0.05	0.58	0.81	0.35	7.31	7.33	7.28	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.08	0.09	0.07	0.68	0.97	0.45	7.82	7.84	7.79	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.04	0.04	0.59	0.76	0.47	7.81	7.82	7.79	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.08	0.08	0.16	0.19	0.14	6.90	7.09	6.76	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.19	0.19	0.19	0.36	0.89	0.26	6.60	6.62	6.58	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.58	0.75	0.41	8.08	8.10	8.06	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.09	0.59	0.67	0.55	7.59	7.62	7.57	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.08	0.08	0.08	0.38	0.41	0.36	7.84	7.86	7.82	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.04	0.03	0.76	0.89	0.61	8.07	8.08	8.05	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.18	0.17	0.27	0.32	0.18	7.51	7.65	7.31	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.05	0.32	0.77	0.15	7.25	7.76	7.08	1	없음	없음	적합