



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				5도 이하
2023년09월11일 월요일	덕송정수장	0.04	0.06	0.04	0.45	0.61	0.30	7.25	7.26	7.25	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.05	0.07	0.04	0.60	0.85	0.41	7.73	7.77	7.70	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.05	0.04	0.61	1.06	0.45	7.72	7.73	7.70	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.04	0.04	0.04	0.77	1.12	0.50	7.81	7.82	7.79	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.22	0.23	0.21	0.42	0.85	0.32	6.79	6.88	6.72	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.70	1.08	0.40	7.99	8.01	7.98	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.09	0.32	0.49	0.20	7.41	7.43	7.39	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.07	0.07	0.06	0.47	0.49	0.45	7.82	7.84	7.80	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.03	0.03	0.03	0.71	0.89	0.52	8.03	8.05	8.01	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.06	0.12	0.03	0.20	0.21	0.18	7.60	7.61	7.58	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.05	0.06	0.05	0.69	0.87	0.40	7.20	7.26	7.11	1	없음	없음	적합