



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				5도 이하
2023년12월14일 목요일	덕송정수장	0.18	0.33	0.13	0.49	0.75	0.31	7.46	7.48	7.43	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.04	0.07	0.03	0.55	0.76	0.37	7.83	7.91	7.81	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.06	0.04	0.23	0.46	0.10	8.02	8.05	8.00	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.76	1.02	0.57	8.06	8.07	8.05	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.21	0.27	0.10	0.33	0.93	0.21	6.81	6.85	6.62	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.50	0.64	0.32	8.04	8.05	8.03	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.10	0.09	0.37	0.40	0.34	7.63	7.64	7.61	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.17	0.19	0.14	0.61	0.80	0.51	7.71	7.76	7.69	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.06	0.11	0.04	0.47	0.58	0.34	7.97	8.02	7.94	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.10	0.12	0.09	0.40	0.47	0.34	7.68	7.82	7.43	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.07	0.11	0.05	0.38	0.45	0.34	7.12	7.13	7.11	1	없음	없음	적합