

**정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과**

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년12월15일 금요일	덕송정수장	0.17	0.29	0.09	0.48	0.67	0.31	7.46	7.49	7.44	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.05	0.07	0.03	0.57	0.91	0.36	7.93	7.95	7.90	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.06	0.10	0.04	0.23	0.48	0.14	7.99	8.01	7.97	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.04	0.03	0.60	0.98	0.21	8.05	8.06	8.04	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.11	0.21	0.05	0.39	0.57	0.22	6.40	6.82	5.83	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.03	0.03	0.03	0.52	0.71	0.33	8.03	8.04	8.02	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.12	0.21	0.09	0.30	0.38	0.18	7.59	7.62	7.52	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.18	0.22	0.11	0.62	0.75	0.44	7.70	7.72	7.68	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.04	0.04	0.03	0.49	0.62	0.42	7.96	7.98	7.94	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.20	0.27	0.19	0.26	0.37	0.13	7.71	7.79	7.59	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.08	0.16	0.05	0.44	0.62	0.37	7.09	7.13	7.07	1	없음	없음	적합	