



한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년12월21일 목요일	덕송정수장	0.05	0.06	0.05	0.49	0.66	0.37	7.52	7.53	7.50	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.06	0.06	0.05	0.59	0.79	0.43	7.97	7.99	7.96	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.04	0.09	0.03	0.41	0.81	0.25	7.99	8.03	7.94	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.03	0.03	0.03	0.20	0.24	0.17	8.05	8.06	8.05	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.14	0.17	0.10	0.26	0.40	0.20	6.67	6.74	6.52	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.55	0.77	0.35	8.05	8.06	8.04	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.10	0.35	0.36	0.34	7.65	7.68	7.63	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.14	0.15	0.13	0.44	0.47	0.38	7.80	7.82	7.79	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.06	0.07	0.06	0.58	0.70	0.50	8.03	8.04	8.02	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.12	0.17	0.11	0.48	0.60	0.40	7.88	8.34	7.46	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.12	0.17	0.11	0.49	0.60	0.40	7.10	7.11	7.08	1	없음	없음	적합