한국환경공단

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5			5도 이하	무취	무미	적/부
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소				
2023년11월09일 목요일	덕송정수장	0.07	0.09	0.07	0.48	0.62	0.33	7.36	7.37	7.34	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.15	0.25	0.07	0.61	0.86	0.43	7.68	7.70	7.65	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.05	0.24	0.03	0.52	0.80	0.40	7.83	7.89	7.77	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.10	0.08	0.30	0.48	0.17	7.92	7.94	7.90	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.12	0.22	0.04	0.59	0.95	0.35	6.32	6.74	5.81	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.02	0.02	0.53	0.88	0.25	8.14	8.16	8.12	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.10	0.10	0.09	0.59	0.62	0.56	7.57	7.59	7.56	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.15	0.17	0.11	0.49	0.51	0.46	7.69	7.70	7.68	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.11	0.17	0.08	0.43	0.55	0.34	7.93	7.94	7.92	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.17	0.16	0.36	0.40	0.29	7.70	7.80	7.65	1	없음	없음	적합
	도사곡정수장	0.15	0.18	0.14	0.60	0.64	0.53	7.14	7.29	7.09	1	없음	없음	적합