

정선수도사업소 정수 일일 수질검사 결과

정수장		탁도(NTU)			잔류염소(ppm)			PH			색도	냄새	맛	판정
		0.5NTU 이하			0.1~4mg/L			5.8~8.5						
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	5도 이하	무취	무미	적/부
2023년11월12일 일요일	덕송정수장	0.07	0.08	0.07	0.50	0.63	0.41	7.39	7.42	7.37	1	없음	없음	적합
	북평정수장	0.11	0.24	0.08	0.69	0.87	0.47	7.73	7.77	7.69	1	없음	없음	적합
	여량정수장	0.03	0.04	0.03	0.51	0.86	0.37	7.81	7.97	7.77	1	없음	없음	적합
	구절정수장	0.08	0.09	0.08	0.61	0.67	0.58	7.99	8.00	7.99	1	없음	없음	적합
	임계정수장	0.20	0.21	0.18	0.43	0.71	0.34	6.82	6.83	6.80	1	없음	없음	적합
	화암정수장	0.02	0.03	0.02	0.50	0.63	0.33	8.19	8.20	8.19	1	없음	없음	적합
	회동정수장	0.09	0.09	0.08	0.62	0.65	0.57	7.66	7.68	7.65	1	없음	없음	적합
	납돌정수장	0.17	0.19	0.12	0.61	0.64	0.56	7.82	7.84	7.80	1	없음	없음	적합
	조동정수장	0.09	0.10	0.08	0.55	0.70	0.42	8.05	8.08	8.03	1	없음	없음	적합
	증산정수장	0.17	0.19	0.16	0.39	0.49	0.26	7.76	7.79	7.72	1	없음	없음	적합
도사곡정수장	0.10	0.11	0.09	0.55	0.77	0.35	7.21	7.35	7.11	1	없음	없음	적합	